

(様式 第2号の2)

質問事項		※※
仕様書 項目番号	質問内容	回答
資料一財3 大阪市立大学 大阪府立大学 それぞれ お願いします。	漏水事故の実施している防災対策について。老朽化によるものであれば、修繕工事をしているのか否か。ご教授お願い致します。	<p>【阿倍野キャンパス】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・漏水調査や漏水修繕データに基づき、老朽化の進んだ部材の交換を計画的に実施予定。 (R2年度からの郎種修繕実績:附属病院B3階受水槽漏水修繕 他4件) <p>【杉本キャンパス】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地下ピット等の隠蔽部の漏水については湧水ポンプ不具合のケース、配管老朽化による給水管破損のケース等事例は様々だが、いずれも隠蔽部であるため破損の発見が遅れ、地下ピットが水浸しになることがある。緊急修繕で対応しているが、配管に関しては継手部分の腐食が多いため、計画的に順次更新していく予定である。 ・令和3年度における屋上防水等からの漏水事故報告及び補修件数は17件であり、報告のあるものは全て修繕している。また、上記の修繕状況や劣化状況を鑑み、計画的に屋上防水改修工事を実施する予定である。 <p>【中百舌鳥キャンパス】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・漏水事故については、都度修繕工事を実施している。 ・屋上防水については、2017年度に実施した施設現況調査をもとに、劣化状況の著しい施設から順次改修工事を実施予定である。
資料一財1 財産保険明細書(大阪市立大学)	<p>大阪市立大学の財産保険明細書の建物金額が、仕様書合計と合いません。Excelデータを送りますのでご確認ください。</p> <p>仕様書記載は126,727,722千円←125,731,385千円だと思われます。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・元のエクセルデータで誤って3行を非表示としていたため、合計金額には含んでいたが項目が見えない状態であった。 表示した仕様書を2022年1月25日付にて、差替え掲載いたしました。ご確認ください。